



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;
E-mail: ivanovo@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

АКТ ПРОВЕРКИ

**юридического лица Федерального казенного профессионального
образовательного учреждения «Ивановский радиотехнический техникум-
интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (ИНН 3729009737)**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 11.1-0673вн-А/184-2018

153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4

(место составления акта)

« 30 » августа 20 18 г.

(дата составления акта)

09 часов 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: 153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Левина Михаила Владимировича от 15.08.2018 № В-673-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Ивановский
радиотехнический техникум - интернат» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (далее - ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ);

ИНН 3729009737, ОГРН 1033700087024

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 6 часов

(с 27 августа 2018 по 30 августа 2018)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией **распоряжения/приказа** о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

дата получения заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой проверки: 27 августа 2018 г. в 11-00 ч. ✓ Соколова Т.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Лебедев Александр Евгеньевич – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Жабров Николай Борисович заместителю директора по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (характер нарушений и лица, допустившие нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

Цель проверки: контроль исполнения юридическим лицом п.п. 1, 2, 8, 10, 11, 16, 17, 19 ранее выданного предписания от 18.12.2017 № 11.1-0974пл-П/251-2017.

Задачей настоящей проверки являлась проверка устранения ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ нарушений, указанных в п.п. 1, 2, 8, 10, 11, 16, 17, 19 предписания от 18.12.2017 № 11.1-0974пл-П/251-2017.

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Информация о выполнении предписаний указана в таблице:

Номер проверяемого пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания от 18.12.2017 № 11.1-0974пл-П/251-2017.
1.	В электрощитах освещения ЩО-5, ЩО-7, ЩО-6, ЩО-3, ЩО-2, ЩО-4 здания общежития установлены автоматические выключатели, имеющие иные характеристики по номинальному току, чем указанные в проекте (ООО «Жилпромпроект» услуга /03.12.2010 -ЭО) Изменения в проектную документацию не внесены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 п.1.8.1	Выполнено В электрощитах освещения ЩО-5, ЩО-7, ЩО-6, ЩО-3, ЩО-2, ЩО-4 здания общежития установлены автоматические выключатели в соответствии с проектом (ООО «Жилпромпроект» услуга /03.12.2010 -ЭО)
2.	В электрощитах освещения ЩАО, ЩО-2, ЩО-3 и т. д здания учебного корпуса (ИП Мартынова Заказ 2004-ЭМ) Изменения в проектную документацию не внесены ПТЭЭП п.1.8.1	Выполнено В электрощитах освещения ЩАО, ЩО-2, ЩО-3
8.	Не обеспечивается I, II категория электроснабжения электроприемников здания общежития и пожарных насосов с электрифицированной задвижкой, установленных в подвале общежития по адресу: г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4 (ООО «Жилпромпроект» услуга /03.12.2010 -ЭО), отсутствует дизельная электростанция, указанная в проекте, как второй источник электроснабжения ПТЭЭП 1.7.2, Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204, п.1.2.19, 1.2.20	Выполнено обеспечение I, II категория электроснабжения электроприемников в здании общежития
9.	Не представлена проектная документация (чертежи, пояснительная записка и др.) на пожарные насосы в здании общежития и в учебном корпусе ПТЭЭП п.п.1.6.8, 1.8.1	Выполнено Представлена проектная документация на электроснабжения пожарных насосов в здании общежития и в учебном корпусе
	Нарушения, выявленные при осмотре электроустановок здание общежития по адресу: г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4	
10.	Светильники аварийного освещения в здании общежития не отличаются от светильников рабочего освещения знаками	Выполнено На светильники аварийного освещения в

	или окраской ПТЭЭП п.2.12.3	здании общежития на несли обозначения
	ЩО-6, ЩО-5, ЩО-7, ЩО-3, ЩО-2, ЩО-4	
11.	На лицевой и оборотной стороне электрощита не указано наименование присоединений и их диспетчерское наименование, а также на двери отсутствует знак установленного образца (знак безопасности). ПТЭЭП п.2.2.20, ИПИСЗ, Приложение 9	Выполнено На лицевой и оборотной стороне электрощитов ЩО-6, ЩО-5, ЩО-7, ЩО-3, ЩО-2, ЩО-4 нанесены наименования присоединений
	Гаражи	
16.	В электрощите ЩО №2, ЩО№3 этажа не соблюдается требуемая селективность защит ПТЭЭП 1.7.2, ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 12.03.1981, п.3.1.8	Выполнено В электрощите ЩО №2, ЩО№3 этажа установлены автоматические выключателя в соответствии с требуемой селективности защит
17.	Не соблюдается требования к площади поперечного сечения совмещенного PEN проводник. Место выявления нарушения: PEN проводники в электрощитах ЩО №2, ЩО №3 ПТЭЭП 1.7.2; ПУЭ, утвержденные от 8 июля 2002г. № 204 приказом министерства энергетики РФ, п.1.7.131	Выполнено Проложен отдельный РЕ проводник от гаража ВРУ до электрощитов ЩО №2, ЩО №3
	Учебный корпус	
	ВРУ-0,4кВ	
19.	У предохранителей в ЯРВ над ВРУ-0,4кВ отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. ПТЭЭП п. 2.2.20	Выполнено У предохранителей в ЯРВ над ВРУ-0,4кВ нанесены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)

↓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Владимирской и Ивановской областям
Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору


Лебедев Александр
Евгеньевич

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Соколова Татьяна
Владимировна
(Ф.И.О.)

директор
(должность)


(подпись)

«30» августа 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)