



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;
E-mail: ivanovo@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

**юридического лица Федерального казенного профессионального
образовательного учреждения «Ивановский радиотехнический техникум-
интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (ИНН 3729009737)**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 11.1-0974пл-А/251-2017

153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д.4

(место составления акта)

« 18 » декабря 20 17 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: 153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д.4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору В.Г. Сеницына от 23.10.2017 № В-974-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Ивановский
радиотехнический техникум - интернат» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (далее - ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ);
ИНН 3729009737, ОГРН 1033700087024

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« -- » ---- 20 г. с -- час --- мин. до - час - мин

Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 10 часов
(с 23 ноября 2017 по 18 декабря 2017)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

дата получения заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки:
23 ноября 2017 г. в 10-00 ч.;  директор Соколова Т.В.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Лебедев Александр Евгеньевич – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Егоров Евгений Алексеевич, инженер

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование учреждения: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский радиотехнический техникум - интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

Сокращённое фирменное наименование учреждения: ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ;

юридический адрес: 153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4;

Устав Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Ивановский радиотехнический техникум - интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержден приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.11.2015 №880.

Телефон: 8 (4932) 30-07-02; эл. адрес: irt.iv@yandex.ru

Руководитель: директор ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Соколова Татьяна Владимировна, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.02.2015 № 5-кр

Реквизиты организации:

ИНН 3729009737, ОГРН 1033700087024, КПП 370201001

На балансе ФГОУ СПО «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации находятся учебный корпус, общежитие, баня-прачечная, гараж, продуктовый склад по адресу: г. Иваново, ул. Музыкальная, д.4 (справка прилагается). Баня-прачечная на момент проверки не функционирует. Электроснабжение осуществляется от ТП 92 АО «Ивгорэлектросеть». Здания запитаны по ВЛИ-0,4 кВ.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ относится к категории лиц, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ), на которых в соответствии с требованием ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ возложена обязанность по организации и проведению первого энергетического обследования до 31 декабря 2012 года.

Программа энергосбережения разработана на 2016-2020г.г. утвержденная директором ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ от 29.01.2016г. Общий объем финансирования программы энергосбережения составляет 2225 тыс. рублей. Ожидаемый экономический эффект в результате реализации Программы энергосбережения в финансовом выражении 717 тыс. рублей.

Энергетическое обследование ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ проведено в ноябре 2013 г. ООО «Межотраслевая компания Прогресс». По результатам энергетического обследования оформлен энергетический паспорт рег.№ ОБ.150.0059.-0132-2013 от ноября 2013г.

Все здания ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ находятся в оперативном управлении.

Узлы учета воды, тепловой и электрической энергии приняты в эксплуатацию в установленном порядке.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативно-правового акта, нормативно-технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	5
	Нарушения, выявленные, при проверке соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований безопасности электроустановок		
	Нарушения организации эксплуатации электроустановок		
1.	В электроцитах освещения ЩО-5, ЩО-7, ЩО-6, ЩО-3, ЩО-2, ЩО-4 здания общежития установлены автоматические выключатели, имеющие иные характеристики по номинальному току, чем указанные в проекте	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее –	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА

	(ООО «Жилпромпроект» услуга /03.12.2010 - ЭО) Изменения в проектную документацию не внесены	ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 п.1.8.1	РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
2.	В электрощитах освещения ЩАО, ЩО-2, ЩО-3 и т. д. здания учебного корпуса (ИП Мартынова. Заказ 2004-ЭМ) Изменения в проектную документацию не внесены	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 п.1.8.1	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
3.	Не проведено обучение работнику из числа электротехнического персонала (инженеру Егорову Евгению Алексеевичу, заместителю директора по АХР Жаброву Николаю Борисовичу, допущенного к самостоятельной работе в электроустановках, приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях	ПТЭЭП, п.п.1.7.8, 1.7.13; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, п.2.3	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
4.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами комплектования (отсутствуют указатели напряжения до 1000В, одной пары диэлектрических перчаток, диэлектрических галош)	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.3; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждены приказом Минэнерго России №261 от 30.06.2003 г. (далее - ИП и ИСЗ) п. 1.4.4	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
5.	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации, не указано порядок учета работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПТЭЭП п.1.8.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров

		Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н (далее- ПОТЭЭ), п. 8.5	Евгений Алексеевич
6.	Не организовано проведение работ в электроустановках с участием командированного персонала (например, персонала электролаборатории ИП Аузегер О.А.), которые проводили работы по измерению в электроустановках, работникам не проводятся необходимые инструктажи; работы командированного персонала не организуются надлежащим образом (по наряду-допуску, распоряжению) с оформлением необходимой технической документации; не оформляется допуск командированного персонала к работам (отсутствуют соответствующие записи в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям)	п.1.2.6 ПТЭЭП ПОТЭЭ п. 46.4, 46.6, 46.9	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
7.	Проводится инструктаж на I группу по электробезопасности с записью в журнал, (например тьютор, педагог - психолог, приводец дактиолог и т. д.), которые не включены в перечень должностей и профессий, требующих присвоение I группы по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.4.4	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
8.	Не обеспечивается I, II, категория электроснабжения электроприемников здания общежития и пожарных насосов с электрифицированной задвижкой, установленных в подвале общежития по адресу: г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4 (ООО «Жилпромпроект» услуга /03.12.2010 - ЭО), отсутствует дизельная электростанция, указанная в проекте, как второй источник электроснабжения	ПТЭЭП 1.7.2, Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204, п.1.2.19, 1.2.20	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
9.	Не представлена проектная документация (чертежи, пояснительная записка и др.) на пожарные насосы в здании общежития и в учебном корпусе	ПТЭЭП п.п.1.6.8, 1.8.1	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо

			– инженер Егоров Евгений Алексеевич
	Нарушения, выявленные при осмотре электроустановок		
	здание общежития по адресу: г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4		
10.	Светильники аварийного освещения в здании общежития не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	ПТЭЭП п.2.12.3	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
	ЩО-6, ЩО-5, ЩО-7, ЩО-3, ЩО-2, ЩО-4		
11.	На лицевой и оборотной стороне электрощита не указано наименование присоединений и их диспетчерское наименование, а также на двери отсутствует знак установленного образца (знак безопасности).	ПТЭЭП п.2.2.20 ИПИСЗ, Приложение 9	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
	ВРУ-0,4кВ		
12.	Отсутствует защитная панель в ЩО №1, предусмотренная заводской конструкцией щита.	ПТЭЭП 1.7.2; ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п. 1.1.19	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
13.	На однолинейной схеме в ВРУ-0,4кВ указано дублирующее наименование присоединений ЩО-4	ПТЭЭП п.2.2.20; ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п.1.1.28	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
	Столовая		

14.	На автоматических выключателях, на пускорегулирующих устройствах, установленных вне щитов и сборок, отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся	ПТЭЭП п.п.1.7.2, 2.5.3, ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п.1.1.28	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
Гаражи			
15.	На электрошите освещения ЩО №2 неисправно запорное устройство	ПОТЭЭ п.3.12; ПУЭ, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204, п.п.1.1.19, 1.1.20	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
16.	В электрошите ЩО №2, ЩО №3 этажа не соблюдается требуемая селективность защит	ПТЭЭП 1.7.2, ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 12.03.1981, п.3.1.8	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
17.	Не соблюдается требования к площади поперечного сечения совмещенного PEN проводник. Место выявления нарушения: PEN проводники в электрошитах ЩО №2, ЩО №3	ПТЭЭП 1.7.2; ПУЭ, утвержденные от 8 июля 2002г. № 204 приказом министерства энергетики РФ, п.1.7.131	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
Учебный корпус			
18.	Светильники аварийного освещения в здании общежития не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	ПТЭЭП п.2.12.3	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич

	ВРУ-0,4кВ		
19.	У предохранителей в ЯРВ над ВРУ-0,4кВ отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП п. 2.2.20	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
	ЩО-2, ЩО-3, ЩО-5, ЩО-4, ЩАО		
20.	На лицевой и оборотной стороне электрощита не указано наименование присоединений и их диспетчерское наименование, а также на двери отсутствует знак установленного образца (знак безопасности).	ПТЭЭП п.2.2.20 ИПИСЗ, Приложение 9	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
	Кабинет №19а (мастерская)		
21.	На двери электрощита отсутствует знак установленного образца (знак безопасности).	ИПИСЗ, Приложение 9	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
22.	В стойках В-3, В-4, В-2 применяются некалиброванные плавкие вставки	ПТЭЭП п.2.2.16; ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 12.03.1981, п.3.1.5	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
23.	У предохранителей в ЯРВ отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП п. 2.2.20	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений

			Алексеевич
24.	На лицевой и оборотной стороне электрощита не указано наименование присоединений и их диспетчерское наименование, а также на двери отсутствует знак установленного образца (знак безопасности).	ПТЭЭП п.2.2.20 ИПИСЗ, Приложение 9	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
	Кабинет №20 (кабинет физики)		
25.	На розетках, используемых для лабораторных работ, наносятся надписи противоречивейшие выходному напряжению на источнике пониженного напряжения (ИПН)	ПТЭЭП п. 2.12.6	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич
	Продуктовый склад		
26.	На штепсельных розетках отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения, где используются напряжения двух и более номиналов	ПТЭЭП п. 2.12.6	Юридическое лицо – ФКПОУ «ИВРТТИ» МИНТРУДА РОССИИ Должностное лицо – инженер Егоров Евгений Алексеевич


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не проверялось

нарушений не выявлено нарушения указаны в таблице выше

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 18.12.2017 № 11.1- 0974пл-П/251-2017 – на 2 л.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Владимирской и Ивановской области
Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

Лебедев
Александр
Евгеньевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Соколова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » декабря 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)